



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Главное управление МЧС России
по Донецкой Народной Республике)
управление надзорной деятельности и
профилактической работы
отделение надзорной деятельности и
профилактической работы Калининского района
г. Донецка

пр. Дзержинского, 70, г. Донецк, 283023
Телефон: +7(856) 347-77-59 Факс: +7(856) 295-91-07
E-mail: gpn_don_kal@80.mchs.gov.ru

19.12.2024 № 415-583-4-2-3-36

На № _____ от _____

РУКОВОДИТЕЛЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 212
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК"
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Об устранении нарушений

В соответствии с п. 6 ст. 44 и ч. 4 ст. 52 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также в порядке реализации п. 4.2.6 Плана мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности органа государственного пожарного надзора на 2024 год утвержденного МЧС России от 20.12.2023 № 1076, в Вашем учреждении был проведен профилактический визит, по результатам которого были выявлены нарушения требований пожарной безопасности (согласно Приложению 1).

На основании вышесказанного, Вам необходимо принять меры по устранению нарушений (согласно Приложению 1) и предоставить План с конкретными датами их устранения до 23.12.2024 в отделение надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике по адресу: г. Донецк, пр. Дзержинского, 70.

Врио начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике лейтенант внутренней службы.

В.Р. Кузьменко

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	Руководитель организации не обеспечил наличие приспособлений для самозакрывания, на дверях эвакуационных выходов. (правое крыло 1-го этажа, центральный выход, группа «Цыалята», группа «ЗПР»)	п. 14 ППР в РФ;
2	Допускается открывание дверей эвакуационных выходов и дверей, расположенных на путях эвакуации, не по направлению выхода из здания (двери помещения раздевалки правого крыла 1-го этажа)	СП 1.13130.2020 п. 4.2.22
3	Допущено применение на путях эвакуации для облицовки стен материалов с более высокими показателями пожарной опасности, чем предусмотрено строительными нормами (коридор 1-го этажа, потолок)	П. 25 ППР в РФ
4	Огнетушители, установленные в здании, не имеют порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя (все огнетушители)	п. 407 ППР в РФ;
5	Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов, не закреплены к полу (коридор 1 – го этажа)	п. 31 ППР в РФ;
6	Минимальная ширина эвакуационных выходов из здания, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, составляет менее 1,2 м. (центральный выход)	п. 4.4.19 СП 4.13130.2013;
7	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	П. 30 ППР в РФ
8	Допускается открывание дверей эвакуационных выходов и дверей, расположенных на путях эвакуации, не по направлению выхода из здания (двери, ведущие из старшей группы, двери ведущие из группы «Радуга»)	СП 1.13130.2020 п. 4.2.22

9	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (помещение суточной, помещение кухни, группа «Радуга», группа «Цыплята», группа «ЗПР»)	П. 26 ППР в РФ
10	Допущено размещение мебели на путях эвакуации (группа «Цыплята»)	П. 27 «б» ППР в РФ
11	Пожарный рукав не присоединен к пожарному клапану пожарного крана (все ПК)	П. 50 ППР в РФ;
12	Руководитель не обеспечил учет сроков перезарядки огнетушителей, с занесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 ППР в РФ;
13	Огнетушители, установленные в здании, не имеют порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя (все огнетушители)	п. 407 ППР в РФ;
14	Огнетушители расположены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (все огнетушители)	п. 409 ППР в РФ;
15	Руководитель организации не организовал перемотку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (все ПК)	П. 50 ППР в РФ;
16	Не обеспечены лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации эвакуационным освещением	п. 23 ППР в РФ
17	Не обозначены эвакуационные выходы световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зелёном фоне, подключёнными к источнику питания эвакуационного (аварийного) освещения, или которые переключаются на него автоматически в случае исчезновения питания на их основных источниках питания	п. 23 ППР в РФ СП 3.13130.2009 п.п.5.1-5.5
18	Помещения электрощитовой и кладовой не оборудованы противопожарной дверью 2-го типа	СП 4.13130.2013 п. 5.1.2
19	На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020.
20	Здание детского сада не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа	ч. 2 ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ № 1464 приложение 5 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения

		и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 1 (далее – Постановление правительства РФ № 1464), таблица 2 СП 3.13130 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 1 (далее – СП 3.13130)
21	Здание детского сада не оборудовано адресной системой пожарной сигнализации	ч. 2 ст. 54 № 123-ФЗ, Таблица 1 п. 1 Постановление правительства РФ № 1464, Приложение А таблица А.1 п. 1 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».
22	Допущено применение на путях эвакуации для облицовки стен материалов с более высокими показателями пожарной опасности, чем предусмотрено строительными нормами (помещение группы на втором этаже)	п. 25 ППР в РФ
23	Руководитель не обеспечил размещение на объекте защиты, знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".	п. 11 ППР в РФ;
24	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	п. 3 ППР в РФ
25	Помещение кладовой не оборудовано сертифицированной противопожарной дверью 2-го типа (в соответствии с СП 12.13130)	СП 4.13130.2013 п. 5.1.2
26	При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями (запасной выход из детской группы на первом этаже)	СП 1 13130 2020 п. 4.3.5
27	Руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, не определён порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (подтверждающие акты не были предоставлены руководителем)	п. 43 ППР в РФ